

Rosenberg Polska sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 WARSZAWA

tel. 22 720-6773, e-mail: biuro@rosenberg.pl

rosenberg
THE AIR MOVEMENT GROUP

ECOFIT
ETRI



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

dotyczy Dyrektywy 2014/34/EU (ATEX)
oraz Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU (EMC)

Producent:

Rosenberg Hungária Kft
József Attila utca 32-34
H-2532 Tokodaltáró, Węgry

Oświadczamy, iż poniżej opisane urządzenia zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi Dyrektywami UE:

- Dyrektywa ATEX 2014/34/EU;
- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU (EMC).



Opis urządzenia	Typ urządzenia	Oznaczenie wg ATEX (i)– wewnątrz, (o)- zewnątrz
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne AIRBOX	AHU S40... / AHU S60...	II 2G (i) Ex h IIA T4 Gb X II 2G (o) Ex h IIA T4 Gb X

Zastosowane normy zharmonizowane:

PN-EN 1127-1

PN-EN 14986

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

PN-EN 60079-1

EN IEC 60079-7

EN IEC 60079-15

EN IEC 61000-6-2

PN-EN 61000-6-3


Zastosowane inne normy:

TRGS 2153

RLT 02

Niniejsza Deklaracja Zgodności z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU (EMC) obowiązuje w przypadku stosowania silników z wirującą obudową (które nie mogą być sterowane przetwornicami częstotliwości) wyłącznie dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych podłączonych zgodnie z DTR i eksploatowanych niezależnie z zasilaniem prądem sinusoidalnym. Przy montażu maszyny w systemie oraz innych dodatkach (np. podłączenie sterowników) za zgodność z dyrektywą UE odpowiada producent kompletnego systemu. Kable ekranowane są wymagane w przypadku stosowania silników zgodnych ze standardem IEC oraz urządzeń zgodnych z EMC i ATEX (dławiki kablowe, przełączniki i inne).

Warszawa, 01.03.2023 r.
Miejscowość i data


Wojciech Marcinkowski
Dyrektor Zarządzający